



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 02.04.2010 r.

znak sprawy: MZD11/3/2010

dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Makowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Krotoszyńskiej do ul. Konopnej)

W dniu 01.04.2010 r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej zamieszczamy treść pytań:

1. SST rozdział D.04.06.00 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego pod ściek podaje, że należy zastosować beton cementowy o wytrzymałości po 28 dniach 6-9 MPa, natomiast opis techniczny oraz Przekrój Konstrukcyjny podają beton o klasie C12/15. Prosimy o podanie czy podbudowę pod ściek należy wykonać z betonu 6-9 MPa czy C 12/15?
2. W Kosztorysie ofertowym nie uwzględniono wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej natomiast w Opisie Technicznym, w SST oraz w Przekroju Konstrukcyjnym przewidują wykonanie warstwy wiążącej 0/16 o gr 6 cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

Odpowiadamy co następuje:

Ad 1)

Podbudowę pod ściek należy wykonać z betonu C12/15.

Ad 2)

W załączeniu zamieszczamy nowy przekrój konstrukcyjny jezdni dla kategorii obciążenia ruchem KR2. w związku z powyższym kosztorys ofertowy jest prawidłowy. Stosowne zmiany w opisie technicznym zostaną dokonane przed rozpoczęciem robót.

D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski