



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 03.02.2011 r.

znak sprawy: MZD 1/3/2011

dotyczy: Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Głowackiego w Ostrowie Wielkopolskim,
(odc. od pos. nr 117 do pos. nr 157).

W dniu 31.01.2011 r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: SST Rozdział D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje wymagania dla kruszywa na w-we wiążącą AC 11/W oraz wymagania dla tej warstwy natomiast opis techniczny i kosztorys ofertowy nie przewiduje zastosowania tego rodzaju masy. Prosimy o ujednoczenie zapisu i określenie czy należy wykonać w/w warstwę.

Odpowiadamy: Należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 gr. 7cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5cm zgodnie z opisem technicznym, kosztorysem ofertowym i SST Rozdział D 05.03.05

Pytanie nr 2: SST Rozdział D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje wymagania w stosunku do w-wy podbudowy, wiążącej i ścieralnej wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 MMA opracowanie wg powyższego dokumentu nie spełnia wymagań zawartych WT2-2008 i niejednokrotnie zaprojektowanie MMA jest nie możliwe. W związku z tym obecnie wprowadzono aktualizację WT2 MMA 2010. Prosimy o weryfikację zapisu.

Odpowiadamy: Dla podbudowy z betonu asfaltowego AC16 P 50/70 gr. 7cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 5cm Zamawiający dopuszcza stosowanie WT2 MMA 2010.

D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

mgr inż. Marcin Wieruchowski