



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: [biuro@mzd.osw.pl](mailto:biuro@mzd.osw.pl)

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 01.02.2011 r.

Znak sprawy MZD 2/3/2011

**dotyczy:** Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Głowackiego w Ostrowie Wielkopolskim,  
(odc. od pos. nr 117 do pos. nr 157).

W dniu 28.01.2011 r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie:

1. Ad SIWZ – w pkt. 2 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 8 cm natomiast w kosztorysie ofertowym, opisie technicznym i na przekrojach poprzecznych w-wa ścieralna gr. 5. Prosimy o ujednoczenie zapisu i jednoznaczne określenie grubości warstwy ścieralnej.
2. Ad. SIWZ pkt. 8 ppkt. 16 – wnosimy o usunięcie wstępnego harmonogramu robót z dokumentów żądanych do oferty. Uzasadnienie – zgodnie z zapisami umowy przewidywana jest jedna płatność (odbior końcowy), nie ma etapowania robót, nie ma potrzeby wykonania części zakresu do jakiegoś terminu, kary przewidywane są za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (jako całości).
3. Ad. Opisu technicznego prosimy o potwierdzenie, że chodnik, wjazdy oraz ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej nie są przedmiotem niniejszego postępowania (do wykonania oddzielnym zamówieniem).

Odpowiedź:

Ad. 1)

Grubość warstwy ścieralnej – 5 cm.

Ad.2)

Sporządzenie wstępnego harmonogramu robót jest wymagane.

Ad.3)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni jezdni.

**D Y R E K T O R**  
**Miejskiego Zarządu Dróg**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**

*mgr inż. Marcin Wieruchowski*