



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 10.02.2012 r.

znak sprawy: MZD 4/3/2012

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Gdańskiej w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 06.02.2012 r. i 08.02.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść pytań i odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

1) Dot. Projektu umowy § 3 i 4

Wnoskujemy o określenie terminu przekazania placu budowy oraz przekazania dokumentacji technicznej. Zarówno projekt umowy oraz treść SIWZ nie określają w/w terminów.

2) Dot. Projektu umowy § 7 pkt. 1 oraz § 16

zgodnie z zapisami par. 16 projektu umowy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. Czy w świetle tych zapisów Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych oraz w jaki sposób nastąpi rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych?

3) Dot. Projektu umowy § 7 pkt 1

w związku z ryzykiem zwiększenia przez władzę ustawodawczą obowiązującej stawki VAT wnoskujemy o dodanie zapisu w par. 7 pkt 1 umowy o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą, wynagrodzenie określone w par. 7 pkt 1 zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku”.

4) Dot. Projektu umowy § 8

Wnoskujemy o dodanie zapisu w par. 8 pkt 2 projektu umowy: „Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki”.

5) Przedmiar robót nie zawiera elementów

1. Kanały z rur PVC o śr 250 mm klasy S – długość ok. 10,80 m
2. Montaż klapy burzowej RIA KVA Dn 250 – szt. 1
3. Studnia osadnikowa OS śr 1500 mm
4. Żelbetowe elementy prefabrykowane do wykonania rowu krytego (korytka z nakrywką) – dł. 360 m
5. Kraty ściekowe w postaci rusztów żeliwnych – 12 szt
6. Rura PECOR OPTIMA śr 315 mm cięta wzdłuż osi długość 40,6 m
7. Nadbudowa betonowa z betonu C12/15 od km 0+450 do 0+544
8. Elementy konstrukcji nawierzchni chodnika (kostka 8cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm grunt stabilizowany cementem  $R_m = 2,5$  Mpa ok. 740 m<sup>2</sup>

W/w elementy występują w opisie technicznym oraz części rysunkowej dokumentacji przetargowej. Prosimy o wyjaśnienia .

- 6) W opisie technicznym (Tabela 4, Tabela 6 oraz Dział 6 Odwodnienie ) oraz na rysunku przekroje konstrukcyjne (D-D) mowa jest o rowie krytym wykonanym z korytka żelbetowego (PPB Sibet S.A. Kielce), rury PECOR OPTIMA DN 315, nakrywy do korytka (PPB Sibet S.A. Kielce) ułożonego wzdłuż projektowanej drogi. Na rysunku szczegółowym jest zawarty również detal A, który uwzględnia korytko wraz z rusztem żeliwnym (wpust deszczowy). Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w kosztorysie ofertowym zawarte są pozycje wykonania rowu krytego.
- 7) Opis techniczny zawiera listę uzgodnień, decyzji i pozwoleń uzyskanych w 2009 roku Prosimy o informację czy wymienione dokumenty tracą swoją ważność.
- 8) Prosimy o ponowne zamieszczenie rysunków zagospodarowania terenu 1 i 2 Ponieważ zamieszczone rysunki nie pozwalają na dokładną analizę projektowanego zadania.
- 9) Dot. poz. 47 kosztorysu ofertowego. Proszę o podanie koloru kostki brukowej z jakiej należy wykonać zjazdy.

### **Odpowiedzi**

- Ad.1) Zamawiający przekaze plac budowy oraz dokumentacje techniczna w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
- Ad. 2) Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych roboty dodatkowe sa oddzielnym zamówieniem publicznym i wykonawca, który je wykona otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze, które winien określić w złożonej ofercie. Wykaz czynników cenotwórczych określa pkt. 11.5 SIWZ.
- Ad. 3) Zamawiający nie wprowadzi do projektu umowy zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą, wynagrodzenie określone w par. 7 pkt 1 zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku”.
- Ad. 4) Zamawiający nie wprowadzi do projektu umowy zapisu: „Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki”.
- Ad. 5) Elementy pkt 1-6 były objęte osobnym postępowaniem i zostały wykonane w 2011 r. pkt 7 - wykonanie nadbudowy betonowej należy wycenić w pozycji 25,26,27 kosztorysu ofertowego pkt 8 – postępowanie nie obejmuje wykonania konstrukcji nawierzchni chodnika.
- Ad. 6) j.w.
- Ad. 7) Uzgodnienia, decyzje i pozwolenia, które straciły ważność są w trakcie aktualizacji bądź ponownych uzgodnień.
- Ad. 8) W załączeniu projekt zagospodarowania terenu 001-D i 002D
- Ad. 9) Zjazdy należy wykonać z kostki szarej

**D Y R E K T O R**  
**Miejskiego Zarządu Dróg**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
*mgr inż. Marcin Wieruchowski*