



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 16.02.2012 r.

znak sprawy: MZD 5/3/2012

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do ul. Majorka)

W dniu 14.02.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść pytań i odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

Pytania

1. Prosimy o sprecyzowanie jakie krawężniki należy przyjąć do wyceny zadania przebudowa nawierzchni jezdni. W kosztorysie ofertowym w poz. 21 jest krawężnik wtopiony 12x25, w poz. 22 jest opornik betonowy natomiast w projekcie w przekroju normalnym jezdni jest ograniczona krawężnikiem 15x30.
2. Czy na ułożenie ścieku przykrawężnikowego wycenić też kostkę gr 8 cm szarą – w kosztorysie nie ma osobnej pozycji z ułożeniem ścieku. W projekcie jest ściek ale nie ma podanego koloru kostki.

Odpowiedzi

- Ad. 1 W pozycji 21 kosztorysu ofertowego należy wycenić krawężniki 15x30. W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmienioną pozycją 21.
Oporniki (poz. 22 kosztorysu ofertowego) należy ułożyć w miejscach projektowanych zjazdów na drogi publiczne jako obramowanie jezdni (Postępowanie obejmuje wykonanie 2 zjazdów na drogi publiczne tj. w ul. Jankowskiego i ul. Popiełuszki) .
- Ad 2 Należy wycenić kostkę szarą grubości 8 cm (pozycja 26 kosztorysu ofertowego)

