



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: [biuro@mzd.osw.pl](mailto:biuro@mzd.osw.pl)

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

---

Ostrów Wielkopolski, 19.10.2012

MZD-34/3 /2012

## **„ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Ostrowie Wielkopolskim.**

W dniu 18.10.2012 r. wpłynęły zapytania do SIWZ.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

### **Pytania:**

1. W opisie technicznym podane jest, że należy wykonać separator lamelowy, natomiast w kosztorysie podany jest do wyceny separator węglowodorów koalescencyjny. W związku z tym mam pytanie, który separator należy wykonać w tym zadaniu. Proszę o podanie charakterystyki oraz rysunku konstrukcyjnego separatora.
2. W opisie technicznym podano, że należy wykonać studnie żelbetowe śr 1000, w kosztorysie podano do wyceny studnie betonowe śr 1000. Proszę podać które studnie należy wykonać.

### **Odpowiedzi:**

#### **Ad. 1**

Należy przyjąć do wyceny i zamontować separator koalescencyjny węglowodorów Eco-plast lub równoważny (w załączeniu karta katalogowa )

Projektant wprowadzi zmianę w projekcie wykonawczym przed rozpoczęciem robót.

#### **Ad. 2**

Należy wycenić studnie podane w poz. 16 kosztorysu ofertowego