



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 24.06.2013 r.

znak sprawy MZD 19/6/2013

## **dotyczy: postępowania przetargowego na remonty częściowe, naprawy oraz bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego**

W dniu 20.06.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść pytań i odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

Ad. SIWZ pkt. 3.5 oraz pkt. 5.1.3 b i pkt. 5.1 c

Ze względu zachowania odpowiedniej temperatury masy mineralno – bitumicznej przy wbudowaniu, zamawiający postawił wymóg czasu transportu masy od momentu załadunku do chwili jej rozładunku- określony na 2 godz. Jednocześnie jednak zamawiający postawił wymóg odległości (35 km) WMB od miejsca wbudowania. Tak określony wymóg – poprzez ograniczenie odległości lokalizacji WMB od miejsca wbudowania, narusza zasadę uczciwej konkurencji. Ograniczenie odległości od miejsca lokalizacji WMB do miejsca wbudowania masy mineralno – bitumicznej nie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia. Jeżeli jednak to ograniczenie odległości wynika z wymogu zachowania temperatury masy mineralno – bitumicznej przy wbudowaniu, to można wymagać tylko oświadczenia o czasie transportu masy, a w przypadkach wątpliwych (podczas badania ofert) wynikających ze znacznej odległości usytuowania WMB od miejsca wbudowania (teren Ostrowa Wlkp.), Zamawiający może dochodzić wówczas indywidualnie (również doświadczalnie) czy wymóg czasowy transportu masy z jednoczesnym warunkiem zachowania temperatury wbudowania jest zachowany. W związku z powyższym wnosimy o uzasadnienie określenia lokalizacji WMB w sposób wskazujący konkretną odległość.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby rozładunek masy mineralno – bitumicznej nastąpił po max 2 godz.. W przypadku realizacji remontów rozładunek odbywa się z reguły w kilku miejscach realizacji remontów, w związku z czym wymóg 2 godz. obejmuje także transport pomiędzy poszczególnymi miejscami wbudowania masy.

Mając na uwadze przedstawioną w pytaniu argumentację zamawiający zmienia wymóg dotyczący odległości WMB od miejsca wbudowania na 40 km.

**Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania powyższych informacji faksem na nr 062 7352576 (podstawa prawna art. 27, ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).**