



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, 15.11.2013 r

MZD 47/3 /2013

Dotyczy przetargu : Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pomorskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 12.11.2013 r. wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie.
Poniżej zamieszczamy treść zapytań i odpowiedzi

Zapytania:

1. Czy Wykonawca może zastosować studnie betonowe śr 1200 mm ze szczelnym elementem dennym oraz szczelnymi przejściami dla rur PEHD śr 400 mm zamiast studni kanalizacyjnych PEHD SN 8 śt 1200 mm
2. W poz. nr 12 kosztorysu ofertowego Inwestor podaje studnie kanalizacyjne z jednorodnego materiału PEHD SN8 Dn 1200 kompletne (do 2m) – 16 studni, natomiast w zestawieniu studni znajdującym się w projekcie wykonawczym oraz na profilu podłużnym podanych jest 15 studni.
Proszę o wyjaśnienia powyższych pytań.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych prefabrykowanych śr 1200 mm ze szczelnym elementem dennym oraz szczelnymi przejściami dla rur śr 400 mm z włazem żeliwnym klasy D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem zamiast studni kanalizacyjnych PEHD SN8 śr 1200 mm.
W przypadku zastosowania studni betonowych należy w pozycji 12 kosztorysu ofertowego w kolumnie opis dopisać „zastosowanie studni betonowych prefabrykowanych śr 1200 mm”
2. W pozycji 12 kosztorysu ofertowego w kolumnie „ilość” jest 16 (studni) winno być 15 (studni) – prosimy o dokonanie stosownej zmiany w kolumnie „ilość.”

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski

