



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: [biuro@mzd.osw.pl](mailto:biuro@mzd.osw.pl)

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, 25.07.2013 r

MZD 22/3/2013

**dotyczy przetargu: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Świetlicowej, kanalizacji deszczowej – łącznika pomiędzy ulicą Świetlicową i Sportową (część I) oraz rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ – etap II” (część II)**

**Część I zamówienia:** Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Świetlicowej, kanalizacji deszczowej – łącznika pomiędzy ulicą Świetlicową i Sportową

W dniu 24.07.2013 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść zapytania i odpowiedź

Zapytanie:

W pkt. 3.1 Część I SIWZ oraz przedmiarze (pozycje nr 13, 35) Zamawiający podaje, że przedmiotem zamówienia jest kanał deszczowy z rur żelbetowych, natomiast w projekcie budowlanym „Budowa kanalizacji deszczowej – odcinek między ulicami Świetlicowa-Sportowa” i projekcie budowlano – wykonawczym „Budowa kanalizacji deszczowej, jezdni i chodników na ul. Świetlicowej w Ostrowie Wielkopolskim” podane są rury betonowe. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jakie rury mają zostać zastosowane?

Odpowiedź:

Należy zastosować rury żelbetowe.

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Dróg  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*mgr inż. Marcin Wieruchowski*