

Zestawienie elementów studni rewizyjnych ϕ 1000 mm

Kanał sanitarny ϕ 200 mm

Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa

Kanał KS-12

| Nr studni | Wysokość studni | Ilość elementów [szt.] | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | Dno studni | Krąg | Krąg | Zwężka | Uszczelki | Pierścienie dystansowe |
| - | - | typ A $h_1=0,65\text{m}$ | $h_2=0,50\text{m}$ | $h_3=0,25\text{m}$ | $h_4=0,32\text{m}$ | - | A - $h_5=0,06\text{ m}$ B - $h_6=0,08\text{ m}$ C - $h_7=0,10\text{ m}$ |
| S27 | 3,64 | 1 | 5 | - | 1 | 6 | C,B |
| S28 | 4,94 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | C,C |
| S29 | 4,52 | 1 | 7 | - | 1 | 8 | A |
| S30 | 2,06 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | C |
| S31 | 2,03 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | A |
| S32 | 2,04 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | B |

Wysokość studni bez wysokości wjazdu żeliwnego $h= 16\text{ cm}$.

Kanał KS-13

| Nr studni | Wysokość studni | Ilość elementów [szt.] | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | Dno studni | Krąg | Krąg | Zwężka | Uszczelki | Pierścienie dystansowe |
| - | - | typ A $h_1=0,65\text{m}$ | $h_2=0,50\text{m}$ | $h_3=0,25\text{m}$ | $h_4=0,32\text{m}$ | - | A - $h_5=0,06\text{ m}$ B - $h_6=0,08\text{ m}$ C - $h_7=0,10\text{ m}$ |
| S78 | 1,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | C,C,A |

Wysokość studni bez wysokości wjazdu żeliwnego $h= 16\text{ cm}$.