



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, 25.02.2013 r.

MZD /5/3/2013

Dotyczy: postępowania „przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szembekowej w Ostrowie Wielkopolskim”

W dniu 22.02.2013 r. wpłynęły zapytania do SIWZ.
Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi

Pytania

1. Ad. Kosztorys ofertowy ul. Szembekowej jezdni poz. nr 4. Czy jednostką miary tej pozycji nie powinna być szt?
2. Ad. Kosztorys ofertowy ul. Szembekowej jezdni poz. nr 5. Czy jednostką miary tej pozycji nie powinien być m³?
3. Ad. Kosztorys ofertowy ul. Szembekowej jezdni poz. nr 23. Prosimy o wyjaśnienie jakiej szerokości ma być ściek z kostki brukowej. W opisie technicznym w punkcie 3.7 jest zapis iż ściek ma mieć szer. 30 cm. Prosimy o potwierdzenie.
4. W punkcie 3.6.2 - 3.6.5 opisu technicznego są do wykonania różne prace (wjazdy, opaski z kostki, dojścia do furtek, obrzeża 30 x 8). Prosimy o wyjaśnienie czy roboty zawarte w tych punktach wchodzi w zakres tego zadania, ponieważ brak jest tych pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedzi:

- Ad. 1 Jednostką miary w pozycji nr 4 winna być „szt”.
- Ad. 2 Jednostką miary w pozycji nr 5 winien być „m³”
- Ad. 3 W pozycji nr 23 należy wycenić ściek szerokości 30 cm
- Ad. 4 zamówienie nie obejmuje wjazdów, opaski z kostki, dojść do furtek, obrzeży

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy „ul. Szembekowej jezdni” ze zmianami w pozycjach nr 4, 5 i 23.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim

mgr inż. Marcin Wieruchowski