



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 31.10.2013 r

znak sprawy MZD 43/3/2013

W dniu 28.10.2013 r, wpłynęły zapytania do postępowania „Budowa zbiornika retencyjnego na potrzeby odprowadzenia wód deszczowych z Osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim (etap I)

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Zapytania

Zwracamy się z prośbą o:

1. Zamieszczenie rysunku komór żelbetowych D1 i D3
2. Zamieszczenie profilu podłużnego od studni Da/5 poprzez separator do studni zabudowanej w zbiorniku o rzędnych dna 132,70
3. ewentualne uzupełnienie przedmiaru o ogrodzenie
4. objęty procedurą przetargową etap I dotyczy wykonania tylko jednego ciągu kanalizacyjnego DN 1000 (od komory D2 poprzez komorę D1 do zbiornika) i cztery przejścia (komora D1) szczelne (pod docelowo dwa ciągi kanalizacyjne), których na ten moment etap I nie obejmuje. Analogicznie wygląda to z wprowadzeniem rur 2x DN 1000 w zbiornik.

Naszym skromnym zdaniem ze względów technicznych, nieuszkodzenie wybudowanego ciągu pierwszego podczas budowy późniejszego ciągu drugiego, racjonalizacji kosztów (przyszłościowy drugi ciąg będzie wymagał zabicia ścianek szczelnych) etap I powinien obejmować wykonanie dwóch ciągów kanalizacyjnych DN 1000.

Proszę o podanie rozwiązania

5. W celu dokładnego skalkulowania przedsięwzięcia i ze względu na specyfikę robót zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedzi:

- Ad.1 . W załączeniu rysunek komór
- Ad. 2 Profil podłużny od studni Da/5 do studni zabudowanej na zbiorniku zawiera rysunek nr 4 i jest zamieszczony na stronie internetowej
- Ad. 3 Powyższe postępowanie nie obejmuje wykonania ogrodzenia
- Ad. 4 Zamawiający podtrzymuje wykonanie jednego ciągu kanalizacyjnego D 1000 w etapie I budowy zbiornika. Dla przejść objętych etapem II należy wykonać otwory i zaślepić betonem.
- Ad. 5 Zamawiający wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 08.11.2013 r.

D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski