



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 07.11.2013 r

znak sprawy MZD 43/3/2013

dotyczy przetargu: **Budowa zbiornika retencyjnego na potrzeby odprowadzenia wód deszczowych z Osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim (etap I)**

W dniu 07.11.2013 r. wpłynęły zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

- 1) Czy w poz nr 3 kosztorysu ofertowego należy wycenić piaskownik tymczasowy betonowy?
- 2) Czy w poz nr 21 kosztorysu ofertowego należy wycenić tylko osadnik piasku w zbiorniku monolitycznym o śr 3000 mm?

Ad1)

W poz. nr 3 kosztorysu ofertowego należy wycenić piaskownik tymczasowy betonowy D2000 o poj. 5 m³ OW5.

Ad 2)

W poz. nr 21 kosztorysu ofertowego należy wycenić osadnik wirowy typu EOW-2 550/2000 składający się z zbiornika o śr D5600 ((śr wewnętrzna) oraz zbiornika o średnicy D3000 (śr wewnętrzna).

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski