



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 30.01.2014 r.

znak sprawy MZD 4/3/2014

dotyczy: **Zagospodarowanie terenu przy ulicy Raszkowskiej (narożnik z ulica Wolności) w Ostrowie Wielkopolskim**

W dniu 29.01.2014 r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytania i odpowiedź:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące studni kanalizacyjnych w kosztorysie ofertowym. W pozycjach 14,15,16 wskazano studnie rewizyjne betonowe (4 szt.) natomiast w opisie technicznym widnieją studnie polietylenowe (PN NS8). W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się jakie mają być zastosowane studnie.

Odpowiedź:

Należy zastosować studnie betonowe jak w kosztorysie ofertowym w pozycjach 14,15,16.

D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski