



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76
e-mail: biuro@mzd.osw.pl
NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677
nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 20.11.2015 r

MZD61/3 /2015

dotyczy przetargu: Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Tęczowej w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 16.11.2015 wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie.
Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi

Pytania:

1. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w ul. Tęczowej stwierdzono występowanie nawierzchni utwardzonej z drobnego tłucznia. Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni? W przedmiarze nie zostało przewidziane zebranie, wywiezienie i odtworzenie w/w/ tłucznia.
2. Natomiast w ul. Jasnej stwierdzono występowanie nawierzchni z kostki betonowej. Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni? W przedmiarze nie zostało przewidziane odtworzenie nawierzchni.
3. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PVC litych zamiast PP?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Nawierzchnię z drobnego tłucznia należy rozebrać. Rozebranie nawierzchni wraz z odwozem zawiera nowy kosztorys ofertowy.

Ad. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową jak również jej odtworzenie zostanie uwzględnione w nowym kosztorysie ofertowym.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PVC klasy S litych zamiast rur PP.

Uwaga:

Anuluje się pozycje kosztorysu ofertowego nr 14, 15, i 17 (odwodnienie drogi)
Powyższe roboty zostaną wykonane razem z budową nawierzchni jezdni.

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianami.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski