



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 21.05.2015 r

znak sprawy MZD 20/3/2015

Dotyczy: Budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na terenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 15.05.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ:

Pytanie nr 1

Jaką średnicę i głębokość ma mieć projektowana przepompownia wód deszczowych o wydajności 120l/s ?

Pytanie nr 2

Prosimy o szczegółowy opis i rysunek poglądowy projektowanej przepompowni wód deszczowych o wydajności 120l/s

Pytanie nr 3

Jakiego typu ma być ostatecznie umocnienie dna i skarp zbiornika? Informacja o płytach pełnych 50x50 nie jest równoznaczna z oznaczeniem graficznym na rys. 2 (oznaczenie żelbetu?)

Odpowiedź:

Ad 1)

W projekcie uwzględniono montaż przepompowni ścieków deszczowych o wydajności 120l/s w zbiorniku betonowym o średnicy 3000 mm i głębokości 4,35 m.

Ad2)

W załączeniu specyfikacja techniczna dobranej przepompowni oraz rysunek poglądowy. Rzędne wlotów i wylotów zgodnie z projektem technicznym.

Ad3)

Zgodnie z dokumentacją techniczną umocnienie dna i skarp zbiornika należy wykonać z płyt betonowych pełnych 50x50 np. z płyt chodnikowych pełnych 50x50x7 cm.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolski
mgr inż. Marcin Wieruchowski