



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, 17.02.2016 r

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Leszczynowej w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 10.02.2016 r., 11.02.2016 i 16.02.2016 r. wpłynęły zapytania od wykonawców :

ZAPYTANIA

Pytanie 1.

Zgodnie z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją do wykonania jest kolektor deszczowy DN 600 mm wraz z przykanalikami, Prosimy zatem o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

- studzienek ściekowych śr 425 mm – 12 szt
- przykanalików do wpustów deszczowych PP śr 160 mm – 12 szt /53 mb

Przedmiar nie obejmuje w/w zakresu

Pytanie 2

Jeśli przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie przykanalików prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie:

- studzienek ściekowych śr 425 mm – 12 szt
- przykanalików do wpustów deszczowych PP śr 160 mm – 12 szt /53 mb

oraz o korektę następujących pozycji 1-8 oraz 12-17

Pytanie 3

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą rozbiórki umocnienia rowu w postaci korytek ściekowych.

Pytanie 4

Czy na w/w budowę można przedstawić referencje na rury betonowe i żelbetowe od śr 600 i powyżej ?

Pytanie 5

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykazując roboty z zakresu budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej z kanałów polipropylenowych PP i betonowych

Pytanie 6

Piszę do Państwa z zapytaniem co do warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku – wiedza i doświadczenie. Czy uznają Państwo jako warunek spełniony, jeśli wykaże 1 budowę z zakresu budowy kanalizacji deszczowej z rur PVC 630 mm o długości 0,5 km .

ODPOWIEDZI

Ad. 1 i 2

Zamówienie nie obejmuje studzienek ściekowych oraz przykanalików do wpustów deszczowych

Ad. 3

Rozbiórkę korytek ściekowych zawiera pozycja nr 29 nowego kosztorysu ofertowego.

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy z dodanymi pozycjami 29,30 i 31 oraz zmianą w kolumnie „ ilość” w pozycji nr 9 (kanały rurowe) . - jest 101,82 m2 winno być 744 m2

Ad.4, Ad.5

Wprowadza się zmianę w pkt. 5.2 SIWZ – Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Jest:

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,(a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty z zakresu budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej z rur PVC min. 500 mm o długości nie mniej niż 200 m każda, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania robót oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone albo protokoły odbioru robót

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, wykazu robót i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. SIWZ.

Winno być:

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,(a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty z zakresu budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej z rur PVC, PP, betonowych lub żelbetowych o śr. min. 500 mm o długości nie mniej niż 200 m każda, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania robót oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone albo protokoły odbioru robót

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, wykazu robót i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. SIWZ.

Ad.6

Wykonawca musi spełniać warunki wskazane w odpowiedzi Ad.4 i Ad5.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski

