



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: [biuro@mzd.osw.pl](mailto:biuro@mzd.osw.pl)

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 20.09.2016 r

MZD 3/37/2016

## **Dotyczy: Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Komedy Trzcńskiego w Ostrowie Wielkopolskim**

W dniu 15.09.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ:

Pytania:

1. W kosztorysie nie przewidziano korytowania oraz przewozu tłuczni drogowego występującego na trasie kanału deszczowego. Proszę o odpowiedź odnośnie zagospodarowania w/w tłuczni.
2. W projekcie przewidziano studnie tworzywowe (PVC/PP) śr. 1000 mm. Czy można zamiast studni tworzywowych (PVC/PP) śr. 1000 mm zastosować studnie z prefabrykatów betonowych o śr. 1000 mm?

Odpowiedź:

Ad.1)

Rozebrany tłuczeń należy przeznaczyć na odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robót.

Ad.2)

Należy zastosować studnie zgodnie z projektem.

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg  
w Ostrowie Wielkopolski  
mgr inż. Marcin Wieruchowski