



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 04.11.2016 r

znak sprawy MZD 50/3/2016

Dotyczy: Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Topolowej do ul. Dwernickiego)

W dniu 03.11.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytania:

1. Zgodnie z rys. nr 3 istniejący kolektor deszczowy o śr. 600 mm jest do studni D1. W związku z powyższym długość kolektora do wykonania wynosi $587,30 - 294,3 \text{ m} = 293,0 \text{ m}$. Na planie sytuacyjnym – rys. nr 2.1 jest zaznaczone wykonanie od istniejącej studni. W SIWZ oraz kosztorysie jest do wykonania 349,0 m. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu do wykonania.
2. Zgodnie ze STWiOR rury należy układać w temperaturze $0-30^{\circ}$. Biorąc pod uwagę termin zakończenia robót 28.02.2017 istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo występowania temperatur ujemnych. Czy w związku z tym Zamawiający uwzględni przesunięcie terminu zakończenia o okres występowania temperatur ujemnych zgodnie z § 17 ust. 2c projektu umowy?

Odpowiedź:

Ad.1)

Kolektor należy wykonać od ostatniej istniejącej studni. Podana w kosztorysie w poz. nr 11 dł. 349 m jest prawidłowa.

Ad.2)

W przypadku wystąpienia temperatur ujemnych, które uniemożliwią wykonywanie prac, Zamawiający przesunie termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 17 ust. 2c projektu umowy.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolski
mgr inż. Marcin Wieruchowski