



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 20.12.2017 r

MZD 85/3/2017

Dotyczy : **przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim.**

W dniu 14,19.12.2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Zapytanie nr 1

Czy zgodnie z prawem zamówień publicznych – art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt. 4 i 5, zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, a nie z betonu cementowego. Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni w technologii betonu wałowanego.

Zapytanie nr 2

branża sanitarna – pozycja 9 - studnie z regulatorem przepływu – 8 szt.
Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W/w studnie należy wykonać bez regulatora przepływu.
W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą w pozycji 9.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski

